



LABORATOIRE CENTRAL

39 bis, rue de Dantzig - 75015 PARIS

Tél : 01 55 76 24 15

Mél : pp-labcent@interieur.gouv.fr - Site internet : www.lcpp.fr



MESURES PHYSIQUES ET SCIENCES DE L'INCENDIE
ESSAIS DE CONFORMITÉ ET EXAMEN DE MATÉRIELS

**PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT
DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU**
PRÉVU À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002
Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCÈS-VERBAL N° 12/12976

et annexes de 5 pages

MATÉRIAU présenté par : ALU SOUDURE DIFFUSION
ROUTE DE LA NEUVILLE
08460 LALOBBE

MARQUE COMMERCIALE : PLAQUE QUALIGRIP CROWN 2M25 x 1M25 EP 15MM

DESCRIPTION SOMMAIRE : Panneaux contreplaqués bouleau revêtus sur les deux faces d'un film phénolique et protégés par une peinture acrylique brune.
Masse au mètre carré : 10,2 kilogrammes environ
Épaisseur voisine de 15 mm (bouleau 11 plis)
Aspect du revêtement une face lisse et une face antidérapante
Coloris brun foncé

RAPPORT D'ESSAI N° 12/12976 du 08/11/2012

NATURE DES ESSAIS : ESSAIS PAR RAYONNEMENT

CLASSEMENT M3

Valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE


DURABILITÉ DU CLASSEMENT : Non limitée à priori

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Fait à Paris, le 08/11/2012

Pour le Directeur,
le chef du pôle mesures physiques et sciences de
l'incendie


Patrick PINEAU



Le responsable technique


Freddy MSIKA

Nota. - Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.